

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ПОСЛЕ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

№	Мероприятие	Срок	Ответственные
1.	Обеспечить ширину эвакуационных выходов в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности	01.03.2026г.	Тюнина М.А.
2.	Обеспечить пути эвакуации светильниками аварийного освещения в соответствии с действующим законодательством	01.03.2026г.	Тюнина М.А.
3.	Обеспечить выполнение противопожарных преград (установить противопожарную дверь на пищеблоке корпуса (литер А) в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности	01.03.2026г.	Тюнина М.А.
4.	Обеспечить помещения пищеблока корпуса (литер А) системой противопожарной защиты	01.03.2026г.	Тюнина М.А.